

Zarządzenie Nr 18/2007
Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kollątaja w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie: bezpieczeństwa pracy przy używaniu gazów

Na podstawie:

-) art. 66 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
-) § 11 ust 1 i ust. 3 pkt. 5 Statutu Akademii z dnia 28 kwietnia 2006 r.,

w związku z:

-) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
-) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
-) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. 1998 r. Nr 37, poz. 209),

zarządza się co następuje:

§ 1

Ilekróć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) butli - należy przez to rozumieć – ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności nie większej niż 150 litrów;
- 2) magazynie – należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone wyłącznie do przechowywania butli, z wyjątkiem miejsca ich ustawienia na stanowiskach pracy w laboratoriach i pracowniach, szafach przyściennych budynku;
- 3) zakładzie napełniającym – należy przez to rozumieć zakład posiadający uprawnienie do napełniania gazami butli oraz do ich konserwacji i napraw;
- 4) zakładzie dostarczającym butle do jednostek organizacyjnych uczelni – należy przez to rozumieć jednostkę zewnętrzną dostarczającą w oparciu o umowę z uczelnią butle z zakładu napełniającego do magazynu lub danej jednostki organizacyjnej.

§ 2.

Zarządzenie nie dotyczy gazów płynnych (LPG) oraz gazów wykorzystywanych przy spawaniu, cięciu i lutowaniu stanowiskowym i poza stałym miejscem warsztatowym.

§ 3.

Wymagania i ogólne zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu gazów z butli określają odpowiednie przepisy prawne wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Jednostki organizacyjne przed dokonaniem zakupu aparatury zasilanej gazami z butli lub w związku ze zmianą lokalizacji (np. przewodzka) winny uprzednio uzgodnić z pracownikiem Inspektoratu BHPiOP warunki lokalizacji tej aparatury, a szczególnie butli (czy nie ma przeciwwskazań w zakresie warunków bezpieczeństwa technicznego i pożarowego, jakie prace adaptacyjne należy wykonać dostosowując stanowisko pracy do wymagań przepisów w tym zakresie, miejsce lokalizacji i podłączenia butli do aparatury).
2. Fakt zainstalowania i gotowości do pracy aparatury winien być potwierdzony komisyjnym odbiorem technicznym przy udziale:
 - bezpośredniego użytkownika aparatury,
 - przedstawiciela Działu Technicznego (kierownik/inspektor nadzoru),
 - przedstawiciel Inspektoratu BHPiOP.
3. Butla przeznaczona do legalizacji/napelnienia winna być uprzednio odłączona od aparatury. Czynności te winien wykonać bezpośrednio użytkownik aparatury. Użytkownik podłącza również butlę nową (zalegalizowaną/napelnioną).
4. Za terminową legalizację butli znajdujących się w danych jednostkach organizacyjnych i w uczelnianym magazynie butli odpowiadają osoby wytypowane przez Kierownika Jednostki.
5. Dział Gospodarczy prowadzi centralny rejestr butli gazowych. Zajmuje się gospodarką transportu butli od i na stanowisko pracy w danej jednostce oraz gospodarką magazynową butli.

§ 5.

1. Traci moc zarządzenie nr 17/88 Rektora AR z dnia 20 czerwca 1988 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu gazów technicznych.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 4 czerwca 2007 r.

Rektor



prof. zw. dr hab. Janusz Żmija